

## Légionelles: des valeurs trop élevées dans 13 hôtels

Hotel, Lieu, Étoiles	Nombre de légionelles par litre d'eau <sup>1</sup>
Hotel Flora, Luzern ★★★★★	73 000
Hotel St. Georges, Zürich ★★	16 000
Backpacker Hotel Glocke, Bern	14 000
Hotel Heiden, Heiden AR ★★★★★	12 000
Hotel Ambassador, Bern ★★★★★	12 000
Kurhaus Oberwaid, St. Gallen ★★★★★	6 400
Hotel Eden au Lac, Zürich ★★★★★	6 300
Hotel Astoria, Luzern ★★★★★	6 000
Hotel Waldstätterhof, Luzern ★★★	4 400
Hotel Sternen, Muri BE ★★★★★	3 800
Hotel Palace, Luzern ★★★★★	2 300
Best Western Hotel, Bern ★★★★★	1 500
Hotel National, Luzern ★★★★★★	1 000
Hotel Baur au Lac, Zürich ★★★★★★	630
Langstars Backpacker, Zürich	290
Hotel Einstein, St. Gallen ★★★★★	100
Hotel Sternen, Zürich-Oerlikon ★★★	68
Hotel Schweizerhof, Luzern ★★★★★★	54
Hotel Appenzell, Appenzell AI ★★★	28
Hotel Bahnhof, Glattbrugg ZH ★★	27
Hotel Ibis Budget, Bern ★	22
Hotel B2, Zürich ★★★★★	19
The Hotel, Luzern ★★★★★★	13
Hotel Seegarten, Zürich ★★★	12
Hotel Krone, Brülisau AI ★★	1
Hof Weissbad, Weissbad AI ★★★★★	0
Apparthotel Krone, Heiden AR ★★★★★	0
Hotel Schiff, Buri SG ★★★	0
Hotel Weisses Rössli, St. Gallen SG ★★★	0
Hotel Sporting, St. Gallen ★★	0
easyHotel, Zürich	0
The Guest House, Zürich ★★★	0
Hotel Holiday Inn, Bern ★★★★★	0
Hotel Allegro, Bern ★★★★★	0
Hotel Innere Enge, Bern ★★★★★	0
Hotel National, Bern ★★	0
Hotel Schweizerhof, Bern ★★★★★★	0
Hotel Le Stelle, Luzern ★★★	0
Hotel Des Alpes, Luzern ★★★	0
Hotel Schlüssel, Luzern ★★	0

<sup>1</sup> Echantillons prélevés dans le robinet d'eau chaude des toilettes publiques des hôtels.

Echelle de l'Office fédéral de la santé publique

<1000 bactéries par litre = risque faible,

1000-10000 bactéries par litre = contaminé, peut nuire à la santé,

>10000 bactéries par litre = hautement contaminé, peut nuire gravement à la santé.